

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шушенскому и Ермаковскому районам

662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Фрунзе, 10
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 202

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

учреждению «Танзыбейский детский сад»
владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – МБДОУ «Танзыбейский детский сад»)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки от 10.09.2021 № 202 в период с 09:00 часов 16 сентября 2021 по 10:00 часов 22 сентября 2021 государственным инспектором Шушенского и Ермаковского районов по пожарному надзору Седиковым Вячеславом Сергеевичем совместно с и.о. заведующей МБДОУ «Танзыбейский детский сад» Шавлак Екатериной Евгеньевной, заведующей МБДОУ «Танзыбейский детский сад» Майоровой Валентиной Федоровной проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ «Танзыбейский детский сад» расположенного по адресу: Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Рабочая, 25.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1	В здании детского сада на путях эвакуации (общие коридоры первого и второго этажей, лестничные клетки) отсутствует аварийное освещение	п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от	01.07.2022

<p>22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - включение эвакуационного (аварийного) освещения; п. 4.3.12 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: – В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.</p>	
--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
 Шушенского и Ермаковского районов
 по пожарному надзору
«22» сентября 2021 г.



Седиков В.С.

Предписание для исполнения получил(-а):

Заведующая МБДОУ «Танзыбейский детский сад»
«22» сентября 2021 г.



Майорова В.Ф.